

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN 45011, uděluje

## CERTIFIKÁT

č.: 1041073

**Výrobek:** Jistič

**Typ:** BA511.41

**Jmenovité hodnoty:** 690 V AC, 440 V DC, In=800 A, In=1000 A

**Objednavatel:** OEZ s. r. o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Výrobce:** OEZ s. r. o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 402807-01/01 ze dne: 09.08.2004**

**Číslo zakázky:** 402807-01

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 60947-1:00+A1:01+A2:02, ČSN EN 60947-2:04

**Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.**

**Platnost certifikátu je omezena do: 30.9.2007**

19.8.2004

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna  
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko