

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1080410

Výrobek: Proudový chránič a pomocný spínač

Typ: OFI... (viz příloha), PS-OF-1100

Jmenovité hodnoty: 2 pólové - In = 16, 25, 40 A; AC 125-230 V; 4 pólové - In = 25, 10, 63 A; AC 230-400 V

Objednavatel: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 800998-01/01 ze dne: 15.04.2008

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61008-1:05 ed.2, ČSN EN 61008-2-1:97+A11:99

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.4.2011

22.4.2008

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



800998-01

chrániče dvoupólové OFI - ..

OFI-16-2-010A
OFI-25-2-030A
OFI-25-2-300A
OFI-40-2-030A
OFI-40-2-300A
OFI-25-2-100A
OFI-40-2-100A

chrániče čtyřpólové OFI- ..

OFI-25-4-030A
OFI-25-4-100A
OFI-25-4-300A
OFI-40-4-030A
OFI-40-4-100A
OFI-40-4-300A
OFI-40-4-500A
OFI-63-4-030A
OFI-63-4-100A
OFI-63-4-300A
OFI-63-4-500A
OFI-80-4-300A



Handwritten signature in blue ink.