

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TSCHEQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1080553

Výrobek: Pomocný a relativní spínač

Typ: PS-LP-110S, PS-LP-200S, PS-LP-020S, PS-LP-001S

Jmenovité hodnoty: AC-12 230 V AC / 6 A; AC-13 230 V AC / 4 A nebo 400 V AC / 2 A;  
AC-15 230 V AC / 3 A; DC-13 220 V DC / 0,55 A; Uimp.-4 kV

Objednavatel: OEZ s. r. o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s. r. o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 800908-01/01 ze dne: 27.05.2008

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 60947-5-1:05 ed. 2+1:05, ČSN EN 60947-1:08 ed.4  
čl.5, 5.1, 8.3.3.3, 8.3.3.4, 8.2.4, 8.3.3.5.2, 8.3.3.5.5b, 8.3.3.5.3, 8.3.4, 8.2.5, 8.2.6, 7.1.3;  
ČSN EN 60898-1:03+A1:05+1:05+A11:06 čl.9.3, 9.4, 9.14, 9.14.1, 9.15

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.6.2011

10.6.2008

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna  
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



800908-01