

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1090868

**Výrobek:** Svodič bleskových proudů

**Typ:** SJBC-25E-3-MZS, SJBC-25E-3N-MZS

**Jmenovité hodnoty:** Uc: 264/350 V AC, Up: 1,5 kV, In: 25/100 kA, Iimp: 25/100 kA

**Objednavatel:** OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Výrobce:** OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Obchodní značka:**

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 903507-01/01 ze dne: 30.09.2009

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 61643-11:03+A11:07

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 903507 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.10.2012

21.10.2009

V Praze dne

*V. z. M. Sedláček*

Mgr. Miroslav Sedláček  
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



903507-01