

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lišem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1060797

**Výrobek:** Proudový chránič, pomocný spínač

**Typ:** OFI 20, OFI 40, PS-OFI 11

**Jmenovité hodnoty:** 16, 25, 40, 63, 80 A; Un = 230/400 V AC

**Objednavatel:** OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Výrobce:** OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Obchodní značka:**

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 603131-01/01 ze dne: 20.09.2006

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 61008-1:05 ed.2, ČSN EN 61008-2-1:97+A11:99

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.9.2009

6.10.2006

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna  
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



603131-01