

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1140400

Výrobek: Proudový chránič a pomocný spínač

Typ: OFI... (viz příloha), PS-OF-1100

Jmenovité hodnoty: 2 pólové - In = 16, 25, 40 A; AC 125-230 V; 4 pólové - In = 25, 40, 63 A; AC 230-400 V

Objednavatel: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 401657-01/01 ze dne: 05.05.2014

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61008-1 ed.2:05+A11:08+A12:09+A13:13+Z1:13, ČSN EN 61008-2-1:97+A11:99

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 401657 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.5.2017

19.5.2014

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



401657-01

2-pólový proudový chránič OFI - ..

OFI-16-2-0,01A
OFI-25-2-0,03A
OFI-25-2-0,1A
OFI-40-2-0,3A
OFI-40-2-0,03A
OFI-25-2-0,1A
OFI-40-2-0,3A

4-pólový prudový chránič OFI - ..

OFI-25-4-0,03A
OFI-25-4-0,1A
OFI-25-4-0,3A
OFI-40-4-0,03A
OFI-40-4-0,1A
OFI-40-4-0,3A
OFI-40-4-0,5A
OFI-63-4-0,03A
OFI-63-4-0,1A
OFI-63-4-0,3A
OFI-63-4-0,5A
OFI-80-4-0,3A

