



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / CE DECLARATION OF CONFORMITY
Číslo / No. : 126204/1205

My / We, **OEZ s.r.o.**
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že
declare on our own responsibility that

Výrobek: Lištové pojistkové odpínače velikosti 3 do 630 A
Product: Fuse switch-disconnectors - vertical design size 3 up to 630 A

Typ / Type: FD3

Příslušenství / Accessory:
KM-F123, KP-F123, NK-FD123, SK-FD123, TL-FD123, VP-FD123, VZ-FD123, WD-FD, CM-FD123, ZM...,

je ve shodě s následujícími normami:
complies with the following standards:

České normy / Czech standards	Evropské normy / European standards
ČSN EN 60947-3:00ed.3	EN 60947-3:09

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV)
and the following government regulations (NV), as amended

NV 17/2003 Sb.v platném znění	2006/95/ES - including amendments
-------------------------------	-----------------------------------

Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika
zkoušel / certifikoval daný výrobek a vydal:
tested / certified the product and issued:

EZU Certifikát / EZU Certificate: 1110517 ze dne 01.06.2011
EZÚ zkušební protokol / EZU test report: 101755-01/01 ze dne 27.05.2011

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 00
Last two digits of the year in which the CE mark was placed on the product:

Místo vydání: Letohrad
Place of issue:
signature:

Zástupce výrobce a podpis:
Manufacturer's representative and

Ing. Roman Schiffer

Datum vydání: 14.05.2012
Date of issue:

Funkce: generální ředitel
Position: general director

OEZ.

OEZ s. r. o.
Šedivská 339, Letohrad 561 51
Česká republika
IČO: 49810146, DIČ: CZ49810146