

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1220256

**Výrobek:** Pojistkový spodek

**Typ:** S3PB00, S3PB1, S3PB2

**Jmenovité hodnoty:**  $U_n = 690$  V AC,  $I_n = 160$  A, 250 A, 400 A

**Objednatel:** OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Výrobce:** OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 220873-01/01 ze dne: 12.05.2022

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN 35 4701-2 ed. 3:14, ČSN EN 60269-1 ed. 3:08+A1:10+A2:15

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 220873 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.  
(Pozn.: norma označená \* není v rozsahu akreditace)

**Platnost certifikátu je omezena do:** 22.05.2025

23.05.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



220873-01