

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1220412

Výrobek: Nástěnná rozváděčová skříň

Typ: NP66, NP55 (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: IP66, IP55, IK10, vnitřní provedení

Objednatel: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 221883-01/01 ze dne: 22.08.2022

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62208 ed. 2:12

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 221883 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 23.08.2025

24.08.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



* C E R / 1 2 2 0 4 1 2 *

221883-01

Typové označení

NP	66	-	10	08	040	-	2K	-	NX
NP									
	66								
			10						
				08					
					040				
							2K		
									NX

Typ skříně

Krytí skříně
66 = IP66 pro 1křídle dveře
55 = IP55 pro 2křídle dveře

Výška skříně

Šířka skříně

Hloubka skříně

Provedení dveří
1křídle dveře bez označení
2K = 2křídle dveře

Provedení skříně
WG = Skříně pro vnitřní použití s prosklenými dveřmi
NX = Nerezové skříně
V = Nerezové skříně s povrchovou úpravou pro venkovní použití

