

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1230033

Výrobek: Jistič

Typ: LMB (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: AC 230 V, 2 A - 40 A (viz příloha)

Objednatel: OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 222469-01/01 ze dne: 02.02.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 60898-1 ed.2:19

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 222469 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.  
(Pozn.: norma označená \* není v rozsahu akreditace)

Platnost certifikátu je omezena do: 06.02.2026

07.02.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



222469-01

**Přehled typové řady:**

<b>Jmenovitý proud (<math>I_n</math>)</b>	<b>Typové označení</b>
<b>Charakteristika B</b>	
6 A	LMB-6B-1N
10 A	LMB-10B-1N
13 A	LMB-13B-1N
16 A	LMB-16B-1N
20 A	LMB-20B-1N
25 A	LMB-25B-1N
32 A	LMB-32B-1N
40 A	LMB-40B-1N
<b>Charakteristika C</b>	
2 A	LMB-2C-1N
4 A	LMB-4C-1N
6 A	LMB-6C-1N
8 A	LMB-8C-1N
10 A	LMB-10C-1N
13 A	LMB-13C-1N
16 A	LMB-16C-1N
20 A	LMB-20C-1N
25 A	LMB-25C-1N
32 A	LMB-32C-1N
40 A	LMB-40C-1N

