

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1230061

**Výrobek:** Oceloplastový rozváděč

**Typ:** DBO - RZA (varianty viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** 3x400/230 V, do 63 A, 50 Hz, IP 30/20

**Objednatel:** OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Výrobce:** OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 230379-01/01 ze dne: 27.02.2023**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**

ČSN EN 61439-3:12+1:19,

ČSN EN 61439-1 ed. 2:12+1:15+Z2:22,

čl. 5, 6, 10.2, 10.3, 10.4, 10.9.2, 10.9.4, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.3.1, J.9.4.4.1), 10.13

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 230379 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

*(Pozn.: norma označená \* není v rozsahu akreditace)*

**Platnost certifikátu je omezena do: 06.03.2026**

07.03.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



230379-01

